



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за финансије и привреду
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: IV 04-404-38/2016
Датум: 08.12.2016. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку радова на енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016.

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., је дана 06.12.2016. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку, те у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, одговара на примљени захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације:

Питање бр. 1.:

У предмеру радова, позиција VI/4 изолатерски радови стоји следећи опис позиције: "Набавка и постављање пода од OSB плоча дебљине 9 mm у таванском простору изнад термо изолације." Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине. Плоче спојити на додир."

Молимо Вас да нам одговорите да ли се постављају OSB плоче или јелове даске?

Одговор:

Прегледом Предмера радова, позиције VI/4 изолатерски радови, Комисија наручиоца констатује да је у опису наведене позиције VI/4 Изолатерски радови, начињена грешка, односно опис „Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине,“ треба брисати, тако да након исправке, наведена позиција VI/4 Изолатерски радови, гласи:

„Набавка и постављање пода од OSB плоча дебљине 9 mm у таванском простору изнад термо изолације. Плоче спојити на додир.“

Питање бр. 2.:

У предмеру радова, изолатерски радови, позиција број VI/1, да ли се на делу фасаде где се ради изолација изводе и радови глетовања и бојење фасаде? Према позицији број III/1 зидарски радови, изводи се малтерисање зидова површине 415 m², а према позицији број X/1 молерско-фасадерски радови изводи се бојење и глетовање фасаде такође у површини од 415 m², према томе нејасноћа је да ли се ради глетовање и бојење фасаде и на површини од 380 m² на којој се ради термоизолација?

Одговор:

У вези постављеног питања, Комисија наручиоца констатује да је:

Неслагање око површина које се малтеришу, термоизолују и глетују, долази због следећег:

- Забати на крову се малтеришу, глетују и боје, али су без постављања термоизолације,
- Све остале површине се малтеришу, поставља се термоизолација, након чега иде глетовање и бојење,

односно, глетовање и бојење фасаде се ради на укупној површини од 415 m², и то: на површини од 380 m² на којој се ради и термоизолација, и на забатима површине 35 m², на којима није предвиђено постављању термоизолације.

С обзиром на наведено у одговору на питање под ред. бр. 1., Комисија наручиоца ће извршити измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда (након траженог појашњења), те наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на:

- рок за подношење понуда се МЕЊА са 12.12.2016. НА 15.12.2016. године до 11,00 часова и
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 12.12.2016. НА 15.12.2016. године у 12,00 часова;

Разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације извршена осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда (након траженог појашњења).

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку, и одмах након измена конкурсне документације, Измењену Конкурсну документацију поставити на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

Председник Комисије:

Драган Раушки