



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за финансије и привреду
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: IV 04-404-27/2017
Датум: 10.11.2017. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Измене Конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју на основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана 09.11.2017. године врши измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, број IV 04-404-27/2017, на следећи начин:

- На странама 7/64 и 47/64 предметне Конкурсне документације, за орман јавног осветљења стоји:

11.	Испорука и монтажа разводног ормана јавног осветљења, одговарајућих димензија, предвиђен за спољну монтажу. Орман се испоручује компет опремљен и шемиран.	ком	1
-----	--	-----	---

те Комисија Наручиоца, дате описе позиције допуњује следећим описом разводног ормана јавног осветљења:

„Разводни орман јавне расвете

Испорука, монтажа и повезивање полиестерског Разводног ормана јавне расвете (ROJR) минималних димензија 500x750x320. Кућиште ормана је израђено техником пресовања, од полиестера ојачаног стакленим влакнима, обојено сивом бојом према RAL 7032, има широк опсег радних температура, високу отпорност на механичке ударце ИК 10 и задовољавају захтеве за потпуну изолацију.

Орман се испоручује са заштитним кровом на себи који спречава задржавање воде и снега. Врата се отварају до 120° и имају уграђену гуму за дихтовање. Ормани се постављају на високомонтажна полиестерска постоља, која се укопавају директно у земљу. Степен заштите ормана је IP65. Орман се закључава типском бравом.

У орман се уграђује следећа опрема:

- Компактни прекидач 40А 400V са подесивом термомагнетном и прекострујном заштитом 1 ком
- Форел ICO са сензором 1 ком
- Гребенасти прекидач R-0-A 1P 16A за монтажу на дин шину 1 ком
- Аутоматски осигурач 3P 16A 2 ком
- Контактор 16A 3P 2 ком
- Редне клеме 6-35 mm² 15 ком
- Си Сабирнице за PE i N
- Остали ситан неспецифицирани материјал (уводнице, каналице, папућице, клеме, шрафови, матице...)

Орман се испоручује у комплекту са постољем предвиђеним за монтажу на у земљу.

Ормани су слични типу Thalassa PLA произвођача Schneider electric или одговарајући“.

С обзиром да Комисија врши измену предметне Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОКОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

- рок за подношење понуда се МЕЊА са 17.11.2017. НА 21.11.2017. године до 10,00 часова и
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 17.11.2017. НА 21. 11.2017. године у 11,00 часова;

Наведену измену Конкурсне документације, Наручилац ће без одлагања поставити на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
образована решењем
број IV 04-404-27/2017